

Технічне завдання для замовлення ліфтового обладнання

1	Призначення будівлі, в якій встановлюється ліфт, його поштова скринька	Реконструкція будівлі амбулаторно-поліклінічного центру КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. І. Мазепи, 25
2	Кількість ліфтів	3
3	Призначення ліфта	1 – Пасажирський (панорамний), пожежний. 2 – Пасажирський. 3 – Пасажирський.
4	Вантажомісткість ліфта в кг.;	1 : Q = 2500 кг. 2 : Q = 630 кг. 3 : Q = 630 кг.
5	Висота підйому кабіни в м (висота від нижньої до верхньої зупинки)	1 : 25,300 м. 2 : 19,800 м. 3 : 19,800 м.
6	Розміри кабіни / ширина x глибина x висота / в мм	1 : 1800*2700 мм. 2 : 1400*1100 мм. 3 : 1400*1100 мм. Габарити існуючої шахти ліфтів для встановлення ліфта 1 і 2 – 3100*1980 мм
7	Розміри дверей кабіни / шахти (b x h) в мм	1 : 1300*2000 мм. 2 : 900*2000 мм. 3 : 900*2000 мм. Пристосовані для користування МГН на візках
8	Чи потрібен вихід з кабіни у дві протилежні сторони	Ні
9	Кількість дверей шахти	1 : 8 2 : 7 3 : 7
10	Число зупинок кабіни	1 : 8 2 : 7 3 : 7
11	Відмітки основних посадочних поверхів для пасажирських ліфтів	+0,000 м; +3,600 м; +6,600 м; +9,900 м; +13,200 м; +16,500 м; +19,800 м; +25,300 м;
12	Потужність привода	Необхідно вказати :
13	Машинне приміщення	Відсутнє
14	Двері кабіни / шахти	1 : Протипожежні відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.2-38:2013 Настанова з

		улаштування пожежних ліфтів в будинках та спорудах 2,3 Лицьового телескопічного відкриття
15	Оздоблення дверей кабіни / шахти	Шліфована нержавіюча сталь
16	Оздоблення кабіни: Панелі кабіни Панель керування Освітлення Активація освітлення Дзеркало Поручні Підлога	Шліфована нержавіюча сталь; Стандартна; Непряме; Автоматична; Включно; Включно; Рифлена нержавіюча сталь
17	Пристрої безпеки	Робота в режимі «Пожежа»; Телефонія; Аварійне освітлення шахти; Звуковий сигнал в кабіні
18	Місце розміщення ліфта: поза будівлею, в середині, в сход. клітці	1 : В будівлі, в закритій шахті 2 : в будівлі, в закритій шахті. 3 : поза будівлею, металева сходові клітка, панорамне застклення.
29	Швидкість	3.0 м/с
	Гарантія на обладнання	Необхідно вказати :
29	Бажаний строк поступлення ліфта	Необхідно вказати :
	Можливість обслуговування у м. Львів	Необхідна
20	Виробник	Західноєвропейський виробник ліфтового обладнання.

Генеральний директор



Самчук О. О.