

Схема розміщення ДЕС з прокладанням кабельної лінії М1:500



ПРИМІТКИ:

1. Кабельні лінії від ДЕС до корпусу навчального закладу прокласти повітряним шляхом , по опорах ЛЕР СВ 9,5-2,0. По фасаду будівлі прокласти в металорукаві.
2. Кабельні лінії, які проходять в будівлі навчального закладу до приміщення щитової, повинні бути прокладені в гофрованій трубі з ПВХ в підвальному приміщенні.
3. При прокладанні кабелю витримувати нормативні відстані від існуючих інженерних мереж згідно з п.2.3 ПУЕ.
4. На кутах повороту траси необхідно витримувати нормативний радіус згину кабелю.
5. Монтажні роботи вести відповідно до чинних норм та правил.
6. Данна схема не є робочою документацією , розглядати як вихідні дані .
7. Передбачено встановлення ДЕС номінальною потужністю  $P_{ном} = 30 \text{ кВт}$

						<b>36-AP</b>				
						Технічне переоснащення системи електропостачання , встановлення ДЕС за адресою: КЗ "Блиставицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" №6, Київська область, Бучанський район, с.Блиставиця, вул. Соборна, 27				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Електропостачання	Стадия	Лист	Листов	
							ЕП	1		
						Схема розміщення ДЕС з прокладанням кабельної лінії				